



Засвідчено:

Голова Тендерного комітету **Ілик Тетяна Анатолівна** _____

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

НА ЗАКУПІВЛЮ

ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ КОНДИЦІОНЕРІВ (всього 247 од., з них спліт систем - 228 од., віконних – 8 од., каналъних - 7 од.)

Даний документ є запитом (далі - «Запит») Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендеру (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») щодо зазначеної закупівлі.

Погоджено:

**Начальник відділу
експлуатації мережі** **Сіваченко Р.О.** _____

Виконавець:

**Ст. спеціаліст
із закупівель ГЗЛ** **Татуревич О.В.** _____

1	ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ
1.1	Загальні положення
1.2	Процедура подачі Пропозицій
2.	ОПИС ПРЕДМЕТУ ТЕНДЕРУ
2.1	Технічні вимоги
2.2	Комерційні вимоги
3.	ВИМОГИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА
3.1	ДОДАТОК 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА
3.2	ДОДАТОК 2. Пропозиція учасника та вимоги до умов оплати
3.3	ДОДАТОК 3. Методика оцінки
3.4	ДОДАТОК 4. Проект договору

1.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ

1.1Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

- прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Тендерної документації без пояснення причин таких дій Учаснику;
- зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов'язань перед Учасником;
- змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення тендеру;
- вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам тендеру;
- використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;
- розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даної Тендерної документації.

Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Постачальника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.

3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною протягом 90 календарних днів.

4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатися як намір укласти будь-який договір.

5. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов'язані з підготовкою пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх розгляду.

6. Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних відносин з Учасником - переможцем тендеру.

Учасник несе всі витрати, пов'язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз'ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Всі додатки до даного Запиту є його невід'ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення конкурсу та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.

1.2. Процедура подачі Пропозицій

Терміни підтвердження участі в тендері

№	Етап підтвердження	Адреса	Час/Дата
---	--------------------	--------	----------

			отримання інформації
1	Підтвердження участі в тендері (електронний лист довільної форми)	otaturevych@ukrtelecom.ua	12:00 06.04.2016
2	Надання запитань щодо змісту Запиту і формату його надання (електронний лист довільної форми)	otaturevych@ukrtelecom.ua	12:00 06.04.2016
3	Подання Пропозиції (документарна форма, визначена цим Запитом)	10014, м. Житомир, вул. Київська ,22 к. 36	12:00 07.04.2016

У разі якщо Учасник не підтвердить участь у тендері до зазначеного часу, Замовник має право не прийняти Пропозицію Учасника до розгляду.

Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.

Після розкриття пропозицій Замовник запрошує Учасників конкурсу на процедуру зниження ціни, на якій замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ними ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, яка обов'язково заноситься до протоколу.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття, ціна пропозиції, вказана у формі пропозиції конкурсу, вважатиметься кінцевою ціною учасника та обов'язково заноситься до протоколу.

Всі Учасники, які за результатами конкурсу зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, зобов'язані надати на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу, скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 15 год 00 хв наступного робочого дня, який слідує за днем, коли відбувався етап зниження ціни. Обов'язковою умовою надання скоригованої пропозиції є те, що по позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних по позиційних цін, зазначених у первісній пропозиції.

В процесі вибору Учасника тендерний комітет приймає рішення виходячи із єдиного критерію - найнижча вартість Пропозиції або методики оцінки за критеріями якість/ціна.

1.3. Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.

Пропозиція має бути подана у запечатаному конверті, зовнішня сторона якого промаркована:

- назва Учасника;
- адреса Учасника (юридична і фізична);
- ПІБ, посада, номери телефону і факсу, адреса електронної пошти співробітника, відповідального за надання Пропозиції;
- найменування предмету конкурсу, лот №__ (у разі наявності лотів у предметі закупівлі);
- відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;
- маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!».

Постачальник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів, внесення змін в тендерні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.

Замовник залишає за собою право на проведення додаткових зустрічей з учасниками тендеру з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.

2. ОПИС ПРЕДМЕТУ ТЕНДЕРУ

2.1. Технічні вимоги

Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню кондиціонерів.

1. Внутрішній блок кондиціонера:

- тестування пультом дистанційного керування режимів роботи кондиціонера, візуальний огляд блоку та кріпильних елементів на предмет механічних пошкоджень;
- чистка повітряних фільтрів грубої очистки;
- чистка ламелей теплообмінника;
- чистка лопатей вентилятора;
- чистка та промивка дренажного піддону та дренажного патрубку;
- перевірка підшипників вентилятора та ефективності його роботи;
- перевірка роботи термодатчиків;
- перевірка з'єднань холодильного контуру на предмет витoku холодагенту;
- вимірювання температур на вході та виході теплообмінника;
- перевірка та підтягування електричних з'єднань;
- обробка робочих поверхонь блоку дезінфікуючим засобом.

1. Зовнішній блок кондиціонера:

- візуальний огляд блоку і кріпильних елементів на предмет механічних пошкоджень;
- чистка ламелей теплообмінника;
- чистка лопатей вентилятора;
- чистка та промивка дренажного піддону та дренажного патрубку;
- перевірка підшипників вентилятора та ефективності його роботи;
- перевірка роботи термодатчиків;
- перевірка з'єднань та сервісних портів холодильного контуру на предмет витoku холодагенту;
- підтяжка кріплень всіх вузлів кондиціонера;
- перевірка робочого електричного струму компресора;
- перевірка та підтягування електричних з'єднань;
- перевірка тиску всмоктування та нагнітання за допомогою манометричної станції (при технічній можливості її підключення);
- перевірка роботи ТРВ чи капілярної трубки;
- дозаправка (при необхідності) кондиціонера холодильним агентом сплачується додатково по факту заправленої кількості.

3. Фреонові трубопроводи та міжблочні з'єднання:

- перевірка цілісності термоізоляції. При виявленні порушення термоізоляції відновити термоізоляцію (при наявності). Вартість використаної відновлення термоізоляції сплачується Замовником додатково;
- виявлення місць можливого утворення конденсату на поверхні, початку корозії, маслянистих підтікань;
- контроль опор кріплення, затяжки елементів підвісок, стану вібропоглиначів.

Розподілення по типам кондиціонерів:

- віконного типу – 8 од.,
- каналного типу – 7 од.
- прецизійні – 4 од.
- спліт систем настінного типу ≤ 5 кВт (холодовир.) – 116 од.
- спліт систем настінного типу >5 кВт (холодовир.) – 112 од.

Розподілення по призначенню:

- технологічні – 196 од.;
- нетехнологічні – 51 од.

З використанням холодагенту:

- R22 – 117 од.,
- R410A – 127 од.,
- R422A – 1 од.,
- R407 – 2 од.

2.2. Комерційні вимоги

Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

У випадку, якщо учасник має намір скористатися валютною складовою у ціні пропозиції, пропозиція такого учасника повинна містити документально обґрунтовану інформацію щодо відсотка імпортової складової в ціні товару та її прив'язки до курсу іноземної валюти на дату

надання пропозиції. При цьому, як правило, не передбачати можливості коригування ціни у разі закупівлі товарів українського виробництва без задіяння імпортової сировини в процесі їх виробництва.

3. ВИМОГИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА

Пропозиція учасника має містити визначений нижче перелік розділів із зазначеним змістом:

3.1 РОЗДІЛ А – Пропозиція учасника повинна складатися з наступних документів:

- Загальна інформація про Учасника надається в анкеті відповідно до таблиці Додатку 1;
- Інформація щодо підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам надається Учасником відповідно до вимог:

№	Кваліфікаційні вимоги	Документи на підтвердження кваліфікаційних вимог (приклади)
1	Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	Довідка у довільній формі
2	Наявність працівників відповідної кваліфікації	Дані внести в таблицю № 1 Додатку 1
3	Досвід виконання аналогічних договорів/ об'ємів продажів аналогічних ТРП/ участі учасника в аналогічних проектах	1) Дані внести в таблицю № 1 Додатку 1 2) копії (витяги) аналогічних договорів 3) рекомендаційні листи (копії) Рекомендації від замовників із зазначенням їх контактної інформації. Допускається, що ПАТ "Укртелеком" відвідає або зв'яжеться з вказаними контактними співробітниками для перевірки інформації)
4	Наявність дійсних сертифікатів і ліцензій	Надання копії, засвідченої печаткою підприємства
5	Підтвердження фінансової спроможності	Надання копії балансу підприємства, засвідченої печаткою підприємства Надання копії, Звіту про фінансові результати, засвідченої печаткою підприємства Надання копії Звіту про рух грошових коштів (при запиті звітності за рік), засвідченої печаткою підприємства

3.2 РОЗДІЛ Б – Комерційна інформація

Комерційна пропозиція

Комерційна пропозиція Учасника повинна бути надана за формою (Додаток 2). Учасник не повинен відступати від даної форми.

Ціна пропозиції має бути представлена в українських гривнях.

3.3 РОЗДІЛ В – Технічна інформація

Технічна пропозиція

Технічна пропозиція Учасника повинна бути надана згідно вимог п.2.1 .У складі технічної пропозиції Учасник має надати: Інформацію щодо підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам (згідно таблиці РОЗДІЛУ А) та Загальну інформацію про Учасника згідно анкети відповідно до таблиць 1 та 2 Додатку 1 в повному обсязі.

3.4 РОЗДІЛ Г – Вимоги до контрактних відносин

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних відносин з Учасником - переможцем тендеру. Замовник, у разі потреби, може укласти контракти як на рівні макрорегіону, так і на рівні обласних філій.

ДОДАТОК 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

Таблиця 1

№	Питання	Відповідь
1	Повна назва	
2	Місце реєстрації	

3	Дата реєстрації	
4	Банківські реквізити	
5	Код ЄДРПОУ	
6	ПІН (Індивідуальний податковий номер)	
7	Номер свідоцтва платника ПДВ (якщо компанія платник єдиного податку, додати копії свідоцтва)	
8	П.І.Б., посада, паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер керівника	
9	П.І.Б., посада, паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер головного бухгалтера	
10	П.І.Б., посада, паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер особи, яка має право підпису	
11	ПІБ, посада, контактні дані співробітника компанії – контактної особи щодо наданої документації	
12	Юридична адреса	
13	Фактична адреса	
14	Телефон	
15	Факс	
16	E-mail	
17	Інтернет сайт	
18	Наявність ліцензій (дозволів) на здійснення виду господарської діяльності, яка є предметом тендера (у разі, якщо потрібно відповідно до Законодавства України)	
19	Загальний досвід роботи на ринку України, років	
20	Період роботи по даному виду діяльності, років	
21	Основні види діяльності компанії	
22	Стисла характеристика інфраструктури компанії	
23	Кількість працівників в штаті компанії, осіб	
24	Кількість працівників, які мають необхідну кваліфікацію для якісного виконання замовлення, осіб	
25	Наявність невиконаних судових рішень	
26	Перебування компанії в процесі ліквідації, реорганізації, процедурі банкрутства	
27	Знаходження майна під арештом або в податковій заставі	
28	Наявність кримінальних проваджень, непогашених судимостей відносно керівників	
29	Наявність та перелік пов'язаних осіб, що мають (мали) укладені договори з ПАТ «Укртелеком» протягом 12 останніх календарних місяців від місяця проведення даного тендеру	
30	Наявність/ перелік родичів 1-го кола керівного складу Компанії-претендента та/чи пов'язаних осіб, що знаходяться у трудових відносинах із ПАТ «Укртелеком» на дату проведення тендеру.	

Примітка:

Компанія-претендент гарантує достовірність наданих даних.

Замовник має право на перевірку всіх даних, наведених в Таблиці 1.

Підпис уповноваженої особи компанії

Печатка

ПІБ

ДОДАТОК 2. ФОРМА «КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ»

Таблиця № 1

Об'єкт	№ кімнати/ поверх	Категорійність приміщення/клас(технологія-побутове)	Адреса	Назва кондиціонера	Модель кондиціонера	Тип кондиціонера	Кількість	Холодильний агент	Qx (кВт)	Вартість обслуговування, грн. (без ПДВ)
Приміщення DSLAM	/2	технологічне	м. Коростень, вул. Шатрищанська, 4а	DAIKIN	FTS60BVM/RS60VMB	спліт	1	R410A	6	
Приміщення DSLAM	/2	технологічне	м. Коростень, вул. Грушевського, 9	DAIKIN	FT50FVM/R50CB1A	спліт	1	R22	5,3	
АТС КВАНТ-С	/2	технологічне		Mc Quay	MLC 025BR	спліт	1	R22	7	
НРП	/1	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
НРП	/1	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
АТС ВКМ-1	/1	технологічне		м. Коростень, вул. Островського, 2	DAIKIN	FT50FVM/R50CV1A	спліт	1	R22	5,3
АТС ВКМ-2	/1	технологічне	м. Коростень, вул. Мельника, 9	DAIKIN	FT50FVM/R50CV1A	спліт	1	R22	5,3	
АТС ВКМ-3	/1	технологічне	м. Коростень, вул. Свердлова, 56а	DEKKER	DSH 95 R/L	спліт	1	R22	2,05	
ЛАЗ	/1	технологічне	м. Коростень, вул. Грушевського, 165, ГЕЛКС-142	Fujitsu	ASY-24	спліт	1	R410A	6,9	
АТС-4, СПВ	/2	технологічне	м. Овруч, вул. Радянська, 37, Цех №15	Daikin	FT60CV1A81	спліт	1	R22	6,6	
СПВ, АТС-4	/2	технологічне		Daikin	FT45GAV1B	спліт	1	R22	5,25	
Dislam	/2	технологічне		Daikin	FAQ71BUV1B	спліт	1	R410A	7,1	
НРП	2	технологічне		Fujitsu	ASY-9U	спліт	1	R410A	2,6	
НРП	/2	технологічне		Fujitsu	ASY-9U	спліт	1	R410A	2,6	
АТС Шоломки	/1	технологічне	Овруцький р-н, с. Шоломки, вул. Центральна, 35	Samsung	SH07ZS8	спліт	1	R22	2,2	
АТС Велідники	/1	технологічне	Овруцький р-н, с. Велідники, вул. Центральна, 13	Samsung	SH07ZS8	спліт	1	R22	2,2	

АТС Словечно	/1	технологічне	Овруцький р-н, с. Словечно, вул. Червоноармійська, 1	LG	LWC0960AHG	віконний	1	R22	2,6	
АТС Гладковичи	/1	технологічне	Овруцький р-н, с. Гладковичі, вул. Репкіна, 1	Daikin	FAQ71BUBV1B	спліт	1	R410A	7,1	
АТС Дубовий Гай	/1	технологічне	Овруцький р-н, с. Дубовий Гай, вул. Шевченка, 24	Daikin	FTYN35DAV3B	спліт	1	R410A	3,15	
АТС Підруддя	/1	технологічне	Овруцький р-н, с. Підруддя, вул. Миру, 5	Daikin	FTYN35DAV3B	спліт	1	R410A	3,15	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 26	DAIKIN	FAQ100BUBV1B	спліт	1	R410A	10	
НРП	/1	технологічне		Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
НРП	/1	технологічне		Daikin	FTKS 25D/RKS25E	спліт	1	R410A	3	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	смт. Лугини, вул. Леніна, 3	DAIKIN	FT50CV1A8	спліт	1	R22	5,3	
НРП	/2	технологічне		Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
НРП	/2	технологічне		Daikin	FTKS 25D/RKS25E	спліт	1	R410A	3	
Приміщення Телекомсервіс	/1	побутове	м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 12	McQuay	MLC025BRAFDA	спліт	1	R22	7	
Приміщення ЦАТС	/3	технологічне		DAIKIN	FAQ100BUBV1B/RR100B7W1B	спліт	1	R410A	10	
НРП	/1	технологічне		Mitsubishi	SRK25ZG-S	спліт	1	R410A	2,5	
НРП	/1	технологічне		Mitsubishi	SRK25ZG-S	спліт	1	R410A	2,5	
Приміщення АТС-36	/1	технологічне	м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 52	SAMSUNG	SH09ZS8	спліт	1	R22	2,2	
Приміщення АТС-38	/1	технологічне	м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 22	TRANE	MTK5150B00A1 (3,5/0)	спліт	1	R22	3,5	
Приміщення АТС-38	/1	технологічне		TRANE	MTK526AB00A1	спліт	1	R22	3,5	
Приміщення АТС-38	/1	технологічне		DAIKIN	FTS60BVMB/RS60BVMB	спліт	1	R410A	6,35	

Приміщення АТС-37	/1	технологічне	м. Новоград-Волинський, вул. Ковпака, 2	DAIKIN	FAQ71BUB1B/RQ71B8W1B	спліт	1	R410A	7,1	
Приміщення АТСКУ	/2	технологічне	м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 12	SAMSUNG	AQ18A1RE	спліт	1	R22	5,28	
Приміщення АТСКУ	/2	технологічне	м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 12	Climaventa	HED/HCAT 0031	спліт	1	R407	6,5	
Приміщення АТСКУ	/2	технологічне	м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 12	Climaventa	HED/HCAT 0031	спліт	1	R407	6,5	
ОРП	/1	технологічне	м. Новоград-Волинський, вул. І.Мамайчука, 14, ГЕЛКС-143	Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
ОРП	/1	технологічне		Fujitsu	ASH-9	спліт	1	R410A	2,5	
апаратна	/1	технологічне		Fujitsu	ASY-24	спліт	1	R410A	6,9	
ЛАЗ	/1	технологічне		Fujitsu	ASY-24	спліт	1	R410A	6,9	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	м. Баранівка, вул. Дзержинського, 3	Daikin	FT45GAV 1B	спліт	1	R22	5,25	
Приміщення ADSL	/2	технологічне		Daikin	FAQ100DUV 1B	спліт	1	R410A	10	
НРП	/1	технологічне		Fujitsu	ASY-9U	спліт	1	R410A	2,6	
НРП	/1	технологічне		Daikin	FTKS 25D/RKS25E	спліт	1	R410A	3	
Приміщення ADSL	/2	технологічне	Баранівський р-н, смт. Першотравенськ, вул. Щорса,6	Daikin	FT 50 SVM	спліт	2	R22	5,3	
ЄС - 11	/1	технологічне	Баранівський р-н, смт. Довбиш, вул.Щорса, 6	Daikin	FTYN60LV 1B	спліт	1	R410A	6	
ЄС - 11	/1	технологічне	Баранівський р-н, смт. Полянки, вул. Калініна, 3	Daikin	FTYN50LV 1B	спліт	1	R410A	5,25	
ЄС - 11	/1	технологічне	Баранівський р-н, смт. Марянівка, вул. Дзержинського, 16	Samsung	SH09ZS8	спліт	1	R22	2,7	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	смт. Романів, вул. Леніна, 112/2	Daikin	FAQ100BVU1B / RR100B7V1B	спліт	1	R410A	10	

НПП	/2	технологічне		Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
НПП	/2	технологічне		Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
АТС Миропіль	/1	технологічне	Романівський р-н, смт. Миропіль, вул. Фабрична, 3а	Daikin	FT50FVM / R50CV1A	спліт	1	R22	5	
АТС Миропіль	/1	технологічне		Daikin	FTXS50K2V1B / RKC50K2V1B	спліт	1	R410A	5,3	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	сmt. Червоноармійськ, вул. Леніна, 105	Daikin	FT45GAV1B	спліт	1	R22	5,25	
НПП	/2	технологічне	сmt. Червоноармійськ, вул. Леніна, 115	Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
НПП	/2	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	сmt. Ємільчине, вул. Леніна, 31/1	Daikin	FT45GAV1B\R50CV1A	спліт	1	R22	5,25	
НПП	/1	технологічне		DEKKER	DSH95R/L	спліт	1	R22	2,05	
НПП	/1	технологічне		Daikin	FTKS 25D/RKS25E	спліт	1	R410A	3	
АТС-45	/1	технологічне	м. Малин, вул. Огієнко, 53	DAIKIN	DAIKIN FTXS50G2V1B	спліт	1	R410A	5	
АТС-3	/2	технологічне	м. Малин, вул. Гагаріна, 31	DAIKIN	FT45GAV1B	спліт	2	R22	5,25	
СПВ	/3	технологічне	м. Малин, вул. Грушевського, 20	DAIKIN	FT60GAV1B	спліт	1	R22	6,35	
СПВ	/3	технологічне		DAIKIN	FT60GAV1B	спліт	1	R22	6,35	
Серверна	/2	технологічне		DAIKIN	FTXS50G2V1B	спліт	1	R410A	5	
НПП	/3	технологічне		Fujitsu	ASH-9	спліт	1	R410A	2,5	
НПП	/3	технологічне		Mitsubishi	SRK25ZG-S	спліт	1	R410A	2,5	

Приміщення СПВ	/2	технологічне	м. Радомишль, Соборний майдан, 14	Daikin	FAQ100BUV1B/RR10 0B7WV1B	спліт	1	R410A	10	
Приміщення Телекомсервіс	/1	побутове		Daikin	FT45GAV1B/R45DBV 11B	спліт	1	R22	5,25	
НРП	/2	технологічне		Mitsubishi	SRK25ZG-S	спліт	1	R410A	2,5	
НРП	/2	технологічне		Fujitsu	ASH-9	спліт	1	R410A	2,5	
Приміщення СПВ	/3	технологічне	смт. Черняхів, вул. Леніна, 4	De'kker	DSH 360 R/L	спліт	1	R22	11,2	
НРП	/3	технологічне		Fujitsu	ASH-9	спліт	1	R410A	2,5	
НРП	/3	технологічне		Daikin	FTKS 25D/RKS25E	спліт	1	R410A	3	
Приміщення СПВ	/3	технологічне	смт. Володарськ- Волинський, вул. Володарського, 1	Daikin	FT45GAV1B	спліт	1	R22	5,25	
Приміщення площадки DISLAM	/2	технологічне		Daikin	DAIKIN FAQ71BUV1B	спліт	1	R410A	7,1	
НРП	/2	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
НРП	/2	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
Приміщення площадки DISLAM	/3	технологічне	Володарськ- Волинський р-н, смт. Іршанськ, вул. Гулія, 7	Daikin	FT50FVM	спліт	1	R22	5,3	
Приміщення площадки DISLAM	/1	технологічне	Володарськ- Волинський р-н, смт. Нова- Борова, вул. Леніна, 9а	Daikin	FT50FVM	спліт	1	R22	5,3	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	смт. Народичі, вул. 1-го Травня, 20	DAIKIN	FAQ71BUV1B/RR71B 7WVB	спліт	1	R410A	7,1	
НРП	/2	технологічне		Fujitsu	ASY-9U	спліт	1	R410A	2,6	
НРП	/2	технологічне		Daikin	FTKS 25D/RKS25E	спліт	1	R410A	3	
Приміщення ЦСП	/5	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FAQ71BUV1B// RQ71BV/W	спліт	2	R410A	7,1	

АМТС (акумуляторна)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	TOSHIBA	RAC-09YH	віконний	1	R22	2,5	
АМТС (акумуляторна)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	TOSHIBA	RAC-09YH	віконний	1	R22	2,5	
АМТС (програмісти)	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	TOSHIBA	RAC-12YH	віконний	1	R22	2,5	
АМТС (3 МОВ)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	TOSHIBA	RAC-09EH-E	віконний	1	R22	2,5	
АМТС (завхгосп)	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	TOSHIBA	RAC-09YH	віконний	1	R22	2,5	
АМТС (кімната відпочинку)	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Samsung	AWH09ZE	віконний	1	R22	2,5	
АМТС (начальник цеху)	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	FUNAI FC	120SH	спліт	1	R22	2,5	
АМТС (МСС)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FTX 35JAV1NB //RX35JV1NB	спліт	1	R410A	3,8	
АМТС (кімната електриків)	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	TOSHIBA	RAS 10 UKPH	спліт	1	R22	2,5	
АМТС (акумуляторна)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FTX35JAV1NB/RX 35JV1NB5	спліт	1	R22	3,8	
АМТС (акумуляторна)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FTX35JAV1NB/RX 35JV1NB5	спліт	1	R22	3,8	
АМТС (SESS серверна)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FT45GAV1B	спліт	1	R22	5,25	
АМТС (SESS серверна)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FT45GAV1B	спліт	1	R22	5,25	

АМТС	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	R250F7W15	каналний	1	R22	25	
АМТС (SESS)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	R250F7W15	каналний	1	R22	25	
АМТС (OSPS)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	TOSHIBA	RAV640AH8A	каналний	1	R22	18,6	
АМТС (аккумуляторна)	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	ERC 8 CAW1R	каналний	2	R22	48,5	
ОПТС\АМТС	/4	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	LEIBERT HIROSS	8LOA0001 V10PO	прецизійний	1	R22	8	
ОПТС\АМТС	/4	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	LEIBERT HIROSS	S170A001 V100100PO	прецизійний	1	R22	17	
Інтернет клуб (ВТС№10)	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FT50CV1A	спліт	2	R22	5,3	
Приміщення сервісного центру	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Mitsubishi	MS-GA 60VB	спліт	1	R410A	6,5	
Приміщення сервісного центру	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Mitsubishi	MS-GA 60VB	спліт	1	R410A	6,5	
Приміщення сервісного центру	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Mitsubishi	MS-GA 60VB	спліт	1	R410A	6,5	
Приміщення сервісного центру	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Mitsubishi	MSH-GA 60VB	спліт	1	R410A	6,5	
Приміщення сервісного центру	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Mitsubishi	MSH-GA 60VB	спліт	1	R410A	6,5	
Приміщення сервісного центру	/2	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Mitsubishi	MSH-GA 60VB	спліт	1	R410A	6,5	

Приміщення зміни ДМПД	/5	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Samsung	AQ09A2MD	спліт	1	R22	2,64	
Приміщення ДМПД	/5	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Samsung	SH09YAB	спліт	1	R22	2,6	
Каб. менеджера з регіональної безпеки	/3	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FTYN25D/RYN25D	спліт	1	R410A	2,5	
Кабінет начальника КЦТ №214	/3	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FTYN35D/RYN35D	спліт	1	R410A	3,5	
Кабінет начальника СЦ КЦТ №214	/3	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FTYN35D/RYN35D	спліт	1	R410A	3,5	
IP MPLS	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FDQ 125B	каналний	1	R410A	12,5	
IP MPLS	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FDQ 125B	каналний	1	R410A	12,5	
ЕЖУ	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FAQ 71BUV1B	спліт	1	R410A	7,1	
ЕЖУ	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FAQ 71BUV1B	спліт	1	R410A	7,1	
ЛАЗ	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Fujitsu	ASY-24	спліт	1	R410A	6,9	
ЛАЗ	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Fujitsu	ABY-30R	спліт	1	R22	8,8	
ЛАЗ	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Fujitsu	ABY-30R	спліт	1	R22	8,8	
ЛАЗ	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Fujitsu	ABY-30R	спліт	1	R22	8,8	

Приміщення СПВ	/5	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FT50FVM	спліт	1	R22	5,3	
Приміщення кросу АТС-22	/5	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1	
Приміщення кросу АТС-22	/5	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 20	Daikin	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1	
Кабінет №1 (директор)	1/3	побутове	м. Житомир, вул. Київська, 20	Samsung	AQ12A1ME	спліт	1	R22	3,52	
Кабінет №2 (начальник ВПБ)	2/3	побутове		Samsung	AQ12A1ME	спліт	1	R22	3,52	
Кабінет №3 (приймальна)	3/3	побутове		General	ASH14	спліт	1	R410A	3,85	
Кабінет №4 (керівник ГБПО)	/3	побутове		Samsung	AQ09A1ME	спліт	1	R22	2,64	
Кабінет №6 (бухгалтерія)	/3	побутове		Samsung	AQ12A1ME	спліт	1	R22	3,52	
Кабінет №11 (начальник ТС)	/3	побутове		Samsung	AQ09A1ME	спліт	1	R22	2,64	
Кабінет №12 (начальник ВУПОР)	/3	побутове		Samsung	AQ09A1ME	спліт	1	R22	2,64	
Кабінет №13(начальник ФЕВ)	/3	побутове		Samsung	AQ09A1ME	спліт	1	R22	2,64	
Кабінет №14 (начальник ВПМС)	/3	побутове		Samsung	AQ09A1ME	спліт	1	R22	2,64	
Інтернетклуб	/1	побутове		Daikin	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1	
ЦСПМ	/4	технологічне		м.Житомир, вул. Михайлівська 20	Daikin	FT50FVM//R50BVL	спліт	1	R22	5,3
ОПС – 1	/4	технологічне	Daikin		FAQ71BUB1B//FAQ71BVV1B	спліт	1	R410A	7,1	

ОПС – 1	/4	технологічне		Daikin	FAQ71BHV1B// FAQ71BVV1B	спліт	1	R410A	7,1	
Приміщення ЦТТЗ (серверна)	/3	технологічне		Daikin	FTKS50F	спліт	1	R410A	5	
Приміщення серверної	/1	технологічне		Libert Hiros	Himod S23UA	прецизійний	1	R22	23	
Група продажів та обслуговування корпоративних клієнтів ВПБС	109/1	побутове	м.Житомир, вул. Михайлівська 20	Samsung	AQ09A1ME	спліт	1	R22	2,64	
Група продажів та обслуговування корпоративних клієнтів ВПБС	109/1	побутове	м.Житомир, вул. Михайлівська 20	Toshiba	RAS- 10YKH-E	спліт	1	R22	2,5	
Кабінет	/2	побутове	м. Житомир, вул. Максютова, 18, ЦТЕТТМ-4	LG	LS-J0760	спліт	1	R22	2,05	
Кабінет	/2	побутове		LG	LS-J0760	спліт	1	R22	2,05	
Кабінет	/1	побутове		LG	LS-J0962	спліт	1	R22	2,05	
Кабінет	/2	побутове		LG	LS-J0962	спліт	1	R22	2,5	
Кабінет	/2	побутове		LG	LS-J0962	спліт	1	R22	2,5	
Кабінет	/2	побутове		LG	LS-J0962	спліт	1	R22	2,5	
Кабінет	/2	побутове		LG	LS-J0962	спліт	1	R22	2,5	
Кабінет	/2	побутове		LG	LS-J0962	спліт	1	R22	2,5	
Кабінет	/2	побутове		LG	LS-J0962	спліт	1	R22	2,5	
Кабінет	/2	побутове		General	ASH 7R	спліт	1	R22	2,05	
Кабінет	/2	побутове		General	ASH 7R	спліт	1	R22	2,05	

Кабінет	/1	побутове		Fujitsu	ASY 7U	спліт	1	R410A	2,05	
Кабінет	/3	побутове		Fujitsu	Fujitsu ASY-24	спліт	1	R410A	6,9	
Кабінет	/3	побутове		Fujitsu	Fujitsu ASY-24	спліт	1	R410A	6,9	
Кабінет	/2	побутове		Fujitsu	Fujitsu ASY 09	спліт	1	R410A	2,5	
Кабінет	/2	побутове		Midea	MSF1-07HR	спліт	1	R22	2,1	
Кабінет	/1	побутове		Fujitsu	Fujitsu ASY 09	спліт	1	R410A	2,5	
Кабінет	/2	побутове		Midea	MSF1-07HR	спліт	1	R22	2,1	
Приміщення автозалу АТС-26	/2	технологічне	м. Житомир, вул. Максютова, 18 в	Daikin	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1	
Приміщення Квант-Е	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Баранова, 4	Samsung	SH07ZS8 P2HW500786H	спліт	1	R22	2,2	
Приміщення Квант-Е	/1	технологічне		Daikin	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1	
Приміщення автозалу	/3	технологічне	м. Житомир, вул. Ватутіна, 186	Daikin	FAQ100BUB1B//RR100	спліт	1	R410A	10	
Приміщення автозалу АТС-36	/3	технологічне	м. Житомир, вул. Ватутіна, 186	Daikin	FAQ100BUB1B//RR100	спліт	1	R410A	10	
Приміщення акумуляторної ШСД АТС-36	/1	технологічне		Daikin	FT60CV1AB	спліт	1	R22	6,6	
Приміщення кросу АТС-33	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Вітрука, 26	Daikin	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1	
ОПС – 5	/1	технологічне		Daikin	FT60FVM//R60BVL	спліт	1	R22	6,6	

RAIU-2	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Київська, 102	Daikin	FT 60CV1A8	спліт	1	R22	6,6	
RAIU-2	/1	технологічне		Daikin	FT 60CV1A8	спліт	1	R22	6,6	
RAIU-4	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Генерала Потапова, 5а	Daikin	FT 45GAV1B	спліт	1	R22	5,25	
RAIU-4	/1	технологічне		Daikin	FT 60CV1A8	спліт	1	R22	6,6	
RAIU-4 (акумуляторна)	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Генерала Потапова, 5а	Daikin	FT 35CV1A8	спліт	1	R22	3,52	
RAIU-3	/1	технологічне	м. Житомир, пр. Миру, 32	Daikin	FT 50CV1A8	спліт	1	R22	5,3	
RAIU-3	/1	технологічне		Daikin	FT 45GAV	спліт	1	R22	5,25	
Приміщення АТС-517	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Котовського, 35	Daikin	FTXS50G2V1B	спліт	1	R410A	5	
Приміщення АТС-519	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Слобідська, 17а	Daikin	FTXS50G2V1B	спліт	1	R410A	5	
Приміщення АТС-516	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Самойловича, 8	Daikin	FTXS50G2V1B	спліт	1	R410A	5	
RAIU-6	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Селецька, 5а	Daikin	FT35JV1B	спліт	1	R22	3,52	
RAIU-1	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Тутківського, 10	Daikin	FAQ 71BUV1B	спліт	1	R410A	7,1	
RAIU-7	/1	технологічне	м. Житомир, майдан Пуятинський, 2	Daikin	FTS60BVMБ/RS60BV MB	спліт	1	R410A	6,6	

RAIU-8	/1	технологічне	м. Житомир, вул. Гранітна, 14	Daikin	FAQ100BUBV1B	спліт	1	R410A	10
Кабінет ВОАПРК	/3	побутове	м.Житомир, вул. Київська, 20	Mitsubishi	MSh Ga60VB	спліт	1	R410A	6
АТС Озерне	/1	технологічне	Житомирський р-н, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 59	Daikin	FT35C/R35C	спліт	1	R22	3,52
АТС Озерне	/1	технологічне		Daikin	FT45GAV1AB	спліт	1	R22	5,25
АТС Левків	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Левків, вул. Байка, 6	Daikin	FT45GAV1AB	спліт	1	R22	5,25
АТС Піски	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Піски, вул. Леніна, 3	Daikin	FT 50CV	спліт	1	R22	5,3
АТС Кодня	/1	технологічне	Житомирський р-н, с.Кодня, вул. Леніна,18а	Daikin	FT45GAV1AB	спліт	1	R22	5,25
АТС Глибочиця	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Глибочиця, вул. 40 років Перемоги, 2	Mitsubishi	SRK56HE	спліт	1	R410A	5,1
АТС Новоујвинськ	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Новоујвинськ, вул. 9 патирички, 4	Acson	A5WM15G2R-ACICE-R	спліт	2	R410A	3,52
АТС Пряжів	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Пряжів, вул. Партизанська, 1а	Mitsubishi	SRK-50ZJ-S	спліт	1	R410A	5
АТС Сінгури	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Сінгури	Daikin	FTYN35LV1B	спліт	1	R410A	3,3
ШСД Березина	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Березина, вул. Київська, 24а, ПП Березина	Mitsubishi	SRK 50HE-S1/SRCK50HE-S1	спліт	1	R410A	4,7
випрамна	/1	технологічне	Житомирський р-н, с. Березина, вул. Київська, 24а,	Fujitsu	ASY-24	спліт	1	R410A	6,9

ВКМ-1	/1	технологічне	м. Коростишів, вул. Більшовицька, 113	DAIKIN FT-50	FT50CV1A/R50CV1A	спліт	1	R22	5,3
ВКМ-2	/1	технологічне	м. Коростишів, вул. Гелевея, 99а	DEKKER	DSH 95 R/L	спліт	1	R22	2,1
ВКМ-3	/1	технологічне	м. Коростишів, Шелушкова, 45	IDEA ISR- 12HR	MSG-12HR	спліт	1	R22	3,5
Квант-Е	/2	технологічне	м. Коростишів, вул. Карла Лібкнехта, 4	DAIKIN FT-50	FT50CV1A/R50CV1A	спліт	1	R22	5,3
RSM-2	/2	технологічне	м. Коростишів, вул. Карла Лібкнехта, 4	DAIKIN FT-45	FT45GAV1B/R45DBV 11B	спліт	2	R22	5,25
ЛАЗ	/2	технологічне	м. Коростишів, вул. Карла Лібкнехта, 4	Panasonic CP- 09	CP-09	віконний	1	R22	2,5
НРП	/2	технологічне	м. Коростишів, вул. Карла Лібкнехта, 4	Mitsubishi	SRK56HE-S1	спліт	1	R410A	5,1
НРП	/2	технологічне	м. Коростишів, вул. Карла Лібкнехта, 4	Mitsubishi	SRK56HE-S1	спліт	1	R410A	5,1
Приміщення ШСД, ЕЖУ	/1	технологічне	смт. Брусилів, вул. 1-го Травня, 45	Daikin	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1
Приміщення СПВ	/1	технологічне		Samsung	SHO7ZS8	спліт	1	R22	2,2
НРП	/1	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05
НРП	/1	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05
ЛАЗ	/1	технологічне		Брусилівський р- н, с. Ставище, вул. Леніна, 5 ПП Ставище	Fujitsu	ASH-14	спліт	1	R410A

ЛАЗ	/1	технологічне	Брусилівський р-н, с. Ставище, вул. Леніна, 5 ПП Ставище	Fujitsu	ASH-14	спліт	1	R410A	3,85	
АТС-4	/2	технологічне	м. Бердичів, вул. Вінницька, 28/1	HIROSS 4LOA0001V1	4LOA0001V1OPO	прецизійний	1	R22	4	
АТС-4	/2	технологічне		McQuay	MLCO40CR FFBA	спліт	1	R22	11,72	
СПВ	/2	технологічне	м. Бердичів, вул. Вінницька, 28/1	DAIKIN	FAQ100BUB1B	спліт	1	R410A	10	
ВАМ-1	/1	технологічне	м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1	DAIKIN	FT35JV1B	спліт	1	R22	3,52	
ВАМ-2	/1	технологічне	м. Бердичів, вул. Котовського, 66а	DAIKIN	FAQ100BVV1B	спліт	1	R410A	10	
ВАМ-3	/1	технологічне	м. Бердичів, вул. Кіма, 34	DAIKIN	FTYN50FE	спліт	1	R410A	5	
ВАМ-4	/1	технологічне	м. Бердичів, вул. Раскової, 27	DAIKIN	FAQ71BUB1B	спліт	1	R410A	7,1	
ВАМ-5	/1	технологічне	м. Бердичів, вул. Володарського, 95	DAIKIN	FTYN50FE	спліт	1	R410A	5	
НРП	/1	технологічне	м. Бердичів, вул. Свердлова, 28/1	Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
НРП	/1	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
Приміщення АТС	/1	технологічне	Бердичівський р-н, смт. Гришківці	DAIKIN	FT50FVM	спліт	1	R22	5,3	
Приміщення СПВ	/3	технологічне	смт. Чуднів, вул. Леніна, 53	Daikin	FAQ71BUB1B// RQ71BV/W	спліт	1	R410A	7,1	

НПП	/2	технологічне	смт. Чуднів, вул. Леніна, 93	Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
НПП	/2	технологічне		Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
Приміщення АТС	/2	технологічне	Чуднівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Леніна, 25	Mitsubishi	MU-GE50VB	спліт	1	R410A	5	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	смт. Любар, вул. Леніна, 24	Daikin	FT50CV1A8 / R50CV1A	спліт	2	R22	5,3	
НПП	/1	технологічне		Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
НПП	/1	технологічне		Daikin	FTKS20D3VMW	спліт	1	R410A	2,05	
Приміщення СПВ	/2	технологічне	м. Андрушівка, вул. Леніна, 2	Daikin	FAQ100BUV1B	спліт	1	R410A	10	
АТС	/1	технологічне	смт. Червоне, Андрушівського р-ну	Daikin	FTNY60EV1B/RYN60 E3V1B	спліт	1	R410A	6	
НПП	/2	технологічне	м. Андрушівка, вул. Леніна, 2	Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
НПП	/2	технологічне	м. Андрушівка, вул. Леніна, 2	Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
СС-11	3	технологічне	смт. Попільня, вул. Б.Хмельницького, 20А	Samsung	SH07ZS8	спліт	1	R22	2,2	
НПП	2	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
НПП	2	технологічне		Fujitsu	ASH-7	спліт	1	R410A	2,05	
АТС Корнин	1	технологічне	Попільнянський р-н, смт. Корнин	Midea	MS12F-24HR	спліт	1	R422	7,5	

НРП	/2	технологічне	смт. Ружин, вул. Бурди, 58	Fujitsu	ASY-9U	спліт	1	R410A	2,6	
НРП	/2	технологічне		Daikin	FTKS 25D/RKS25E	спліт	1	R410A	3	
Приміщення СПВ	/3	технологічне	смт. Ружин, вул. Бурди, 60	Carrier	42QCE 024718	спліт	1	R22	7,1	
Всього по об'єктам без ПДВ										
Всього ПДВ										
Всього по об'єктам з ПДВ										

Ціна пропозиції повинна включати в себе всі витрати, податки й збори (страхування, сплату митних тарифів, податків тощо), що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, з урахуванням вартості на транспортування.

Обов'язкове зазначення валютної складової в ціні товару.

2) Умови розрахунків та інші умови комерційної пропозиції: Учасник має відмітити відповідність своєї Пропозиції наведеним вимогам та має право запропонувати альтернативні умови.

Таблиця № 2

№	Вимога Замовника	Значок відповідності (Так/Ні)
1	Умови розрахунків: 30% Аванс остаточний розрахунок в термін 20-ти банківських днів після постачання.	
2	Умови розрахунків: 50% Аванс остаточний розрахунок в термін 20-ти банківських днів після постачання.	
3	Умови розрахунків: 100% предоплата	
4	Умови надання послуг: за рахунок виконавця послуг за адресами розташування кондиціонерів.	
5	"Інші умови комерційної пропозиції" (умови для платників податків): виписка, реєстрація та надання податкових накладних згідно з вимогами податкового законодавства, які діють на дату виникнення податкового зобов'язання	

Підпис уповноваженої особи учасника _____

Печатка _____

ПІБ _____

ДОДАТОК 3. Методика оцінки

Критерії оцінювання пропозицій ПОСТАЧАЛЬНИКА:

Ціна товару: максимальний бал – 95;

Б обчисл. = Ц_{мін}/Ц_{обчисл}*95, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц_{мін} – найнижча ціна;

Ц_{обчисл.} – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.

Умови оплати: максимальний бал: 5

попередня оплата 30% остаточний розрахунок в термін 20-ти банківських днів

після постачання товару – 5 балів.

попередня оплата 50% остаточний розрахунок в термін 20-ти банківських днів
після постачання товару – 2 балів.

Аванс 100% - 1 бал.

Переможець визначається за найбільшою сумарною кількістю балів.